



Odnęta instalacja rozprowadzająca prowadzi pod sufitem piwnicy.
 Przewodnik montaż punktów stałych zgodnie z wytycznymi producenta nr.
 Wykazano rozprężnik instalacji C.O. do zabezpieczenia instalacji w pomieszczeniu technicznym.
 Instalacja wykonana z rur stalowych jednowarstwowych ocynkowanych łączonych przez kształtki rozprężniarskie.

- 4002.4h 1.50 DN15 4017.M 4.00 DN15 - projektowane zawory podłogowe z nastawą
- 15.90.V.p 1.00 DN15 15.90.V.p 1.00 DN15 - projektowany grzejnik z nastawą
- P-1 - OZNACZENIE PUNKTÓW
- - przewód zasilający instalacji grzejnikowej
- - przewód powrotny instalacji grzejnikowej
- - pętlę do grzejnika

Instalacja C.O. - RZUT PIWNICY
 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Boczan KUP/0145/PWOS/13

WYMIANA INSTALACJI C.O. ORAZ WODOCIĄGOWEJ		
Investor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	PT
adres	ul. Gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego 2	21.07.2023
adres	85-793 Bydgoszcz	
obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	1:100
adres	ul. Gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego 2	rys. 01
adres	85-793 Bydgoszcz	